

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Fabricante <i>Manufacture</i>	[Brasil Sul Industria de Equipamentos Contra Incêndio Ltda ME CNPJ: 22.870.211/0001-18 Marca Comercial/ Nome Fantasia: American Fire Quadra 06 Lote21/26 – Setor Industrial (Ceilandia) - Brasília - DF – Brasil	
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio	
Normas <i>Standards</i>	NBR 15808	
Regulamento <i>Regulation</i>	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Modelo: P2 ABC Código Projeto: EJTS 33 Carga nominal: 2,0 Kg PNC: 1,0 MPa	Agente extintor ¹ : Pó ABC Produto inibidor ² : Fosfato Monoamônico Teor de produto inibido: 55% Capacidade extintora: 1-A; 10-B:C <input checked="" type="checkbox"/> Portátil <input type="checkbox"/> Sobre-rodas <input checked="" type="checkbox"/> Pres. Direta <input type="checkbox"/> Pres. Indireta
	Nota ¹ : Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota ² : Para extintores de espuma mecânica Base: <input type="checkbox"/> Sintética <input type="checkbox"/> Proteínica Formador de filme aquoso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	29 e 30/10/2018	
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	I-563	Emissão do Certificado: 27/11/2018 <i>First Concession:</i>
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	27/11/2018 - 26/11/2021	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address


Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 16/01/2020

A BRTÜV, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP - Brasil www.brtuv.com.br



Revisão	Data de Revisão	Descrição
0	27/11/2018	Emissão Inicial
1	16/01/2020	Alteração de endereço

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 1
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 1
Pg.: 1 de 1 - Rev.:01 – 16/01/2020